

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας  
Τμήμα 1ο Πυροσβεστικών Κανονισμών &  
Διατάξεων

Ταχ. Δ/ση: Μουρούζη 4  
Ταχ. Κωδ.: 106 74 Αθήνα  
Αρ.Τηλ.: 2132157680 / 2132157681  
Αρ. Fax: 2107407881 / 2107407885

Αθήνα 13 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

Αριθ. Πρωτ.: 16986 Φ. 701.2

ΘΕΜΑ: «Πυροπροστασία σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας»

ΣΧΕΤ.: α. 7600/700Φ.51/1/6-7-1960 Εγκύκλιος Δ/γη Α.Π.Σ.

β. ΚΥΑ Αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1510)

γ. 44749 Φ.701.2/18-9-2006 Εγκύκλιος ΑΠΣ

δ. Η υπ' αρ. 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1459), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. 9α /2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1554)

ε. Η υπ' αρ. 13/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1794)

1. Ύστερα από ερωτήματα των Υπηρεσιών σας καθώς και μελετητών μηχανικών αναφορικά με τη δυνατότητα υπόδειξης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας χωρίς επιτόπια αυτοψία από αρμόδιο πυροσβεστικό υπάλληλο που προβλέπεται στη (α) σχετική στους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας επειδή αυτοί δεν έχουν κατασκευαστεί, σας γνωρίζουμε τα εξής:

2. Οι Πυροσβεστικές Διατάξεις και η (α) σχετική, εφαρμόζονται σε χώρους που έχουν ήδη κατασκευαστεί ή διαμορφωθεί και βρίσκονται στο τελικό στάδιο λειτουργίας τους είτε ήδη λειτουργούν.

3. Για τις εγκαταστάσεις του αντικειμένου του θέματος έχει εκδοθεί η (γ) σχετική, σύμφωνα με την οποία ο πυροσβεστικός υπάλληλος υποδεικνύει τα αναγκαία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας μετά από αυτοψία, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη (α) σχετική, αφού ληφθεί υπόψη η (δ) όμοια.

4. Στο άρθρο 6 της (β) σχετικής, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι προκειμένου να χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, πρέπει να λαμβάνονται από τον φορέα λειτουργίας όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές (δημιουργία αντιπυρικής ζώνης), καθώς και ότι ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας πρέπει να ελεγχθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

5. Ύστερα από τα παραπάνω η υπόδειξη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εν λόγω εγκαταστάσεις χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας είναι αποδεκτή προκειμένου να χορηγηθεί άδεια

εγκατάστασης και συστήνεται η χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας κατά το στάδιο λειτουργίας της εγκατάστασης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην (ε) σχετική.



Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Αν. Τμηματάρχης Γραμματείας

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Π. Ιωάννης'.

Δαληθίνας Π. Ιωάννης  
Πυραγός

Με εντολή Αρχηγού  
Ο Υπαρχηγός

Βασίλειος Παν. Παπαγεωργίου  
Αντιστράτηγος ΠΣ

140-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας  
Τμήμα 1ο Πυρ/κών Κανονισμών & Δ/ξεων  
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4  
Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα  
Αρ.Τηλ. (210) 7215852 / 7239786  
Αρ. FAX (210) 7239786  
Αριθ. Πρωτ.: 44749 Φ. 701.2

Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΚΟΙΝ. : Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  
Γεν. Δ/ση Περιβάλλοντος  
Δ/ση Ε.Α.Ρ.Θ.  
Τμήμα καταπολέμησης θορύβων  
& ακτινοβολιών  
Πατησίων 147  
112 51 ΑΘΗΝΑ

**ΘΕΜΑ:** « Πυρασφάλεια εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών »

**ΣΧΕΤ.:** α.- Ν.3431/2006 (ΦΕΚ Α' 13) "περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις"  
β.- α.π. οικ. 119014/7-7-2006 έγγραφο της Δ/σης Ε.Α.Ρ.Θ του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ

1.- Με το Ν. 3431/2006 ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και με το (β) σχετικό η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έχει παράσχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω Νόμου.

2.- Ειδικότερα, ως τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις θεωρούνται τα ραντάρ, οι κεντρικοί αναμεταδότες τηλεόρασης και ραδιοφώνου, κομβικοί σταθμοί κινητής τηλεφωνίας με τα συνοδευτικά έργα αυτών, σταθμοί βάσης και αναμεταδότες κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης και ραδιοφώνου.

3.- Σύμφωνα δε με το (β) σχετικό, βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απαιτείται μόνο για τις εγκαταστάσεις κεραιών εντός δασών ή εθνικών δρυμών, προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οικεία Νομαρχία.

4.- Ύστερα από τα παραπάνω, επειδή από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας δεν προβλέπονται μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, σ' αυτές τις περιπτώσεις η Υπηρεσία σας θα υποδεικνύει τα αναγκαία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας μετά από αυτοψία οργάνου σας, σύμφωνα με την 7600/700Φ51/1/6-7-1960 Εγκύκλιο Διαταγή Α.Π.Σ.

Κατά την υπόδειξη των αναγκαίων μέτρων, τα όργανα της Υπηρεσίας σας να λαμβάνουν υπόψη και τις διατάξεις της υπ' αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β' 1459).

Ο Αρχηγός



Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Τμητάρχης Γραμματείας

Νικόλαος Α. Ζαχαριάκης  
Επιτυραγός

Ανδρέας Κόης  
Αντιστράτηγος ΠΣ