



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας
Γραφείο Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών

Μαρούσι, 16 Ιανουαρίου 2025

Αριθ. Πρωτ.: 2546 οικ. Φ.701.2

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΚΟΙΝ.: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες : Πυραγός Πέτσας Χ. Δημήτριος
Τηλέφωνα : 213-2157682, -7689
E-mail : aps.dinomyp.pyropr@psnet.gr

ΘΕΜΑ: «Ιδιωτικά Πρατήρια που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Ανώνυμης Εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των επιχειρήσεών τους που ιδρύονται εφεξής»

- ΣΧΕΤ.:**
- α.** Η υπ' αριθ. 218111/14.11.2024 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων (Ιδιωτικά Πρατήρια) που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Ανώνυμης Εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των επιχειρήσεών τους που ιδρύονται εφεξής.» (Β' 6364).
 - β.** Το π.δ. 1224/81 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών.» (Α' 303).
 - γ.** Το β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.» (Α' 150).
 - δ.** Η υπ' αρ. 11709/15.1.2024 κοινή απόφασης των Υφυπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων, με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), συμπιεσμένου βιομεθανίου και συμπιεσμένου μείγματος φυσικού αερίου - βιομεθανίου σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β' 402).
 - ε.** Το υπ' αριθ. πρωτ.: 5636 οικ. Φ.701.8/02.02.2024 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα: «Δημοσίευση Κ.Υ.Α. αναφορικά με τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας αμιγών ή μικτών πρατηρίων διανομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) με πρατήρια υγρών καυσίμων ή/και υγραερίου (LPG)».
 - στ.** Η υπ' αρ. 118664/12.4.2023 κοινή απόφασης των Υφυπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση πρατηρίων υδρογόνου για την κίνηση οχημάτων οδικών μεταφορών» (Β' 2570).
 - ζ.** Το υπ' αριθ. πρωτ.: 29167 οικ. Φ.701.104/Φ.701.86/02.06.2023 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση πρατηρίων υδρογόνου για την κίνηση οχημάτων οδικών μεταφορών».
 - η.** Η υπ' αριθ. 69019 οικ. Φ.700.13/29.11.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Έγκριση της υπ' αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ' εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020» (Β' 5519).

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 6364, τεύχος Β', της 20.11.2024, δημοσιεύθηκε η (α) σχετική, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εφεξής ιδρυόμενων ιδιωτικών

Υπ' αριθ. 2546 οικ. Φ.701.2/16.01.2025 έγγραφο Α.Π.Σ.:

«Ιδιωτικά Πρατήρια που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Ανώνυμης Εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των επιχειρήσεών τους που ιδρύονται εφεξής»

πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, εντός οικοπέδου ή γηπέδου, που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Ανώνυμης Εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α' βαθμού) και των επιχειρήσεών τους.

α. Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου της (α) σχετικής είναι η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, με τις ίδιες Αρχές να είναι αρμόδιες και για τον έλεγχο εφαρμογής της.

β. Στο άρθρο 5 καθορίζεται το νομικό πλαίσιο ανάλογα με το είδος καυσίμου και της εγκατάστασης σύμφωνα με την οποία τα ιδιωτικά πρατήρια αυτής διέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία περί ιδιωτικών πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας. Ειδικότερα για ιδιωτικό πρατήριο:

i. Υγρών καυσίμων και πρατήριο ενιαίου φορέα για τη διάθεση πετρελαίου κίνησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του (β) ή του (γ) σχετικού κατά περίπτωση, για εγκαταστάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως αντίστοιχα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ii. Συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή βιοαερίου (bioCng) εφαρμόζονται οι διατάξεις της (δ) σχετικής η οποία σας είχε κοινοποιηθεί με την (ε) όμοια.

iii. Υδρογόνου (H₂) εφαρμόζονται οι διατάξεις της (στ) σχετικής η οποία σας κοινοποιηθεί με την (ζ) όμοια.

γ. Στο άρθρο 9 καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας λειτουργίας των Ιδιωτικών Πρατηρίων της (α) σχετικής, στα οποία, μεταξύ άλλων, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας απαιτείται στα:

i. Πρατήρια υγρών καυσίμων και πρατήρια πετρελαίου κίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του (β) ή (γ) σχετικού κατά περίπτωση (παρ.1.α. και 1.β.),

ii. Πρατήρια CNG, σύμφωνα με το άρθρο 13 του (δ) σχετικού (παρ. 1.γ.) και

iii. Πρατήρια υδρογόνου (H₂), σύμφωνα με το άρθρο 14 του (στ) σχετικού (παρ.1.δ.).

2. Στο Παράρτημα Ι της (α) σχετικής συνοψίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας, απαιτούμενα πιστοποιητικά και τεχνικές προδιαγραφές για ιδιωτικό πρατήριο πετρελαίου κίνησης με εγκατάσταση ενιαίου φορέα, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι για τις εγκαταστάσεις αυτές ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 των (γ) και (β) σχετικών, όπως ισχύουν και τηρείται η διαδικασία έγκρισης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και χορήγησης αντίστοιχου πιστοποιητικού χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών (περ.δ, παρ.2). Η έκδοση ή/και ανανέωση του πραγματοποιείται από το Γραφείο Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας της οικείας Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (η) σχετική. (παρ.5).

3. Παρακαλούμε για τη μελέτη και εφαρμογή της (α) σχετικής στις συντρέχουσες περιπτώσεις.

Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- Η (α) σχετική.

105-2025

Με εντολή Αρχηγού
Ο Διευθυντής Νομικής Υποστήριξης
Ιωάννης Γρ. Αράπης
Πύραρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):

1. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Email: deputyminister@civilprotection.gr

2. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Email: generalsecretary@civilprotection.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού
- Γραφείο κ. Υπαρχηγού
- Γραφείο κ. Επιτελάρχη
- Γραφείο Προϊστ. Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας

Γραφείο Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρούζη 4, 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες : Επιπυραγός Τσαβαλόπουλος Λ. Χρήστος
Τηλέφωνα : 213-2157684
Fax : 210-7407881
E-mail : aps.dinomyr.pyropr@psnet.gr

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 82233 Φ.701.10

ΘΕΜΑ: «Πυροπροστασία ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορικών εταιρειών και δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιοκτητών ή μισθωμένων λεωφορείων»

ΣΧΕΤ.: α. Η υπ' αριθμ. 128145/18.12.2020 Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5583).
β. Ν. 3887/2010 (Α' 174), όπως ισχύει.
γ. Β.Δ. 465/1970 (Α' 150) όπως ισχύει.
δ. Π.Δ. 1224/1981 (Α' 303), όπως ισχύει.
ε. Η υπ' αριθ. 37776/2645/30.5.2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 1882).
στ. Η υπ' αριθμ. 62247 Φ.701.10/2.10.2019 Διαταγή της Νομικής Υπηρεσίας του Α.Π.Σ.

1. Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε η (α) σχετική, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του (β) σχετικού, την οποία σας κοινοποιούμε ως επισυναπτόμενο αρχείο, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορικών εταιρειών, σύμφωνα με την παρ. 3 της οποίας: «3. Για τη νόμιμη λειτουργία ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων της παρούσας, εκδίδεται άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 37776/2645/30.5.2017 υπουργική απόφαση (Β' 1882), όπως ισχύει. Η ίδια Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της ασφαλούς λειτουργίας του πρατηρίου, για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του, καθώς και για τη σφράγιση των εγκαταστάσεών του.».

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2, εδ. (β) του ν. 2963/2001 (Α' 268), όπως ισχύει, «Στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων, επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιοκτητών ή μισθωμένων λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 37776/2645/30.5.2017 (Β' 1882). Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.».

3. Σημειώνεται ότι, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης καθορίζονται στις (γ) και (δ) σχετικές, σύμφωνα με τις οποίες και εκδίδεται το πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Υπηρεσία μας, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 9 της (ε) όμοιας.

4. Από λήψη της παρούσας, καταργείται η (στ) σχετική.

Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.

322-2020

Με εντολή Αρχηγού

Ο αν. Διευθυντής Νομικής Υποστήριξης
Χρήστος Λ. Τσαβαλόπουλος
Επιπυραγός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

(αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

- 1.** Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
- 2.** Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γραφείο κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
- 3.** Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού
- Γραφείο κ. Υπαρχηγού
- Γραφείο κ. Επιτελάρχη
- Γραφείο Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας
Γραφείο Εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών

Αθήνα, 04 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρούζη 4, 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες : Ανθυποπυραγός Κουλίκας Γ. Ιωάννης
Τηλέφωνα : 213-2157689
Fax : 210-7407881
E-mail : aps.dinomyp.pyropr@psnet.gr

Αριθ. Πρωτ.: 24664 Φ.701.10

ΘΕΜΑ: «Πυροπροστασία πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων «λπ συναφών εγκαταστάσεων»

- ΣΧΕΤ.:** α. Η υπ' αριθμ. οικ. 21706/311/31.3.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 1515)
β. Η υπ' αριθμ. 37776/2645/30.5.2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 1882)
γ. Β.Δ. 465/1970 (Α' 150), όπως ισχύει
δ. Π.Δ. 1224/1981 (Α' 303), όπως ισχύει
ε. Το υπ' αριθμ. 74217 Φ.701.4/15.12.2017 έγγραφο Α.Π.Σ.
στ. Το υπ' αριθμ. 64788 Φ.701.4/26.10.2017 έγγραφο Α.Π.Σ.

1. Σας ενημερώνουμε ότι με την (α) σχετική τροποποιήθηκε η (β) όμοια, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών (τροφοδοσία με υγρά καύσιμα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αντλιών, εξαεριστήρων, ειδικών μηχανημάτων κ.α.) των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας.

2. Με την (α) σχετική, προστίθεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 5 η παράγραφος 4, με την οποία σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ανόργανων ορυκτών, όπως μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών, εξαιρουμένων με κάθε περίπτωση των λιγνιτωρυχείων, ανθρακωρυχείων και παρεμφερών εγκαταστάσεων, επιτρέπεται επίσης η σε υπόγειους χώρους τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου κίνησης (Diesel) ως τμήμα «ενιαίου φορέα», σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποκλειστικής αποθήκευσης και διανομής αυτού, στους οποίους επιβάλλονται επιπρόσθετως και κατά περίπτωση εξειδικεύονται και τροποποιούνται, μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως πυροσβεστήρες (φορητοί, τροχήλατοι), ημιμόνιμο αφροποιητικό σύστημα, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης ή/και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αφρό.

3. Σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 5 και το άρθρο 9, στα πρατήρια υγρών καυσίμων που υπάγονται στη (β) σχετική, όπως ισχύει, ισχύουν και εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 14 των (γ) και (δ) σχετικών, όπως ισχύουν και τηρείται η διαδικασία έγκρισης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και χορήγησης αντίστοιχου πιστοποιητικού χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών.

4. Κατόπιν των προεκτεθέντων, στα πρατήρια υγρών καυσίμων που υπάγονται στη (β) σχετική, όπως τροποποιήθηκε με την (α) όμοια και ισχύει, ισχύουν και εφαρμόζονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που καθορίζονται κατά περίπτωση στο άρθρο 14 των (γ) και (δ) σχετικών, με την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις της παρ. 4β του άρθρου 5 και

τηρείται η διαδικασία έγκρισης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και χορήγησης αντίστοιχου πιστοποιητικού χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών.

5. Από την έκδοση της παρούσας καταργούνται οι (ε) και (στ) σχετικές.

Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- Οι (α) και (β) σχετικές ως ενιαίο κείμενο σε μορφή τύπου pdf
- Η (α) σχετική – ΦΕΚ Β' 1882/2017
- Η (β) σχετική – ΦΕΚ Β' 1515/2020

201-2020

CHRISTOS
TSAVALOPOULOS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
CHRISTOS
TSAVALOPOULOS
Ημερομηνία: 2020.05.04
14:04:14 GMT+03:00

Με εντολή Αρχηγού
Ο Διευθυντής Νομικής Υποστήριξης
Ευάγγελος Αρβυθάς
Αντιπύραρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γραφείο κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

3. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γενική Δ/ση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 156 69 Παπάγου

4. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Δ/ση Ορυκτών Πρώτων Υλών
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

5. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων
Πλ. Κάνιγγος 20, 102 00 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού
- Γραφείο κ. Υπαρχηγού
- Γραφείο κ. Επιτελάρχη
- Γραφείο Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΚΟΙΝ.: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Γραφείο 3ο: Έκδοσης και Εφαρμογής Πυροσβεστικών
Διατάξεων και Κανονισμών

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρούζη 4, 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες : Επιπυραγός Χρήστος Λ. Τσαβαλόπουλος
Τηλέφωνα : 213-2157681-4
Fax : 210-7407881
E-mail : nomyp3@psnet.gr

Αριθ. Πρωτ.: 34258 Φ.701.4

ΘΕΜΑ: «Πυροπροστασία πρατηρίων (σημείων ανεφοδιασμού) υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση των καυσίμων σε σκάφη»

ΣΧΕΤ.: α. Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 33180/351/25.4.2019 (Β' 1454)
β. Β.Δ. 465/1970 (Α' 150), όπως ισχύει
γ. Π.Δ. 1224/1981 (Α' 303), όπως ισχύει
δ. Π.Δ. 595/1984 (Α' 218), όπως ισχύει
ε. Π.Δ. 41/2018 (Α' 80)
στ. Π.Δ. 71/1988 (Α' 32)
ζ. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 93067/1083/2018 (Β' 5661)
η. Η υπ' αριθ. 10/2002 Πυροσβεστική Διάταξη (Β' 844)

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1454 τεύχος Β', της 25.4.2019, δημοσιεύθηκε η (α) σχετική, την οποία σας κοινοποιούμε ως επισυναπτόμενο αρχείο, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων (σημείων ανεφοδιασμού) υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση των καυσίμων σε σκάφη. Ειδικότερα:

α. Στην παρ. 3, καθορίζεται ότι: «Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για τα «πρατήρια υγρών καυσίμων λιμένα» καθορίζονται στο άρθρο 14 του π.δ. 118/2006 (Α' 119), όπως ισχύει. Για τις απαιτήσεις της δομικής, ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας στα «πρατήρια καυσίμων λιμένα», εφαρμογή έχει το άρθρο 11 του π.δ. 41/2018 (Α' 80), όπως ισχύει. Τα μέτρα ασφάλειας έκτακτης ανάγκης και πυρασφάλειας για πρατήρια διανομής υγραερίου LPG καθορίζονται στο άρθρο 21 του π.δ. 595/1984 (Α' 218), όπως ισχύει. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για τα πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) καθορίζονται στο άρθρο 9 της 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β'/2018) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Ειδικότερα, για τη λήψη μέτρων δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής, εφαρμογή έχει η 34897/Φ.700.1 (ΦΕΚ 844/ Β'/2002) υπουργική απόφαση «Έγκριση Πυροσβεστικής Διάταξης 10/2002».

β. Στο άρθρο 10, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή (αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) για την άδεια λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και «β) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία». Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αυτό υποχρεούται στην προσκόμιση στην Αδειοδοτούσα Αρχή νέου πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας υπό την επωνυμία του εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας (άρθρο 11). Η έκδοση ή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2. Ύστερα από τα παραπάνω στα «πρατήρια καυσίμων λιμένα» που υπάγονται στην (α) σχετική, να τηρείται η διαδικασία έγκρισης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και χορήγησης αντίστοιχου πιστοποιητικού χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών, που προβλέπονται κατά περίπτωση στις (β) έως και (η) σχετικές.

3. Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.

213-2019

Με εντολή Αρχηγού
Ο Αν. Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας
Μιχαήλ Γ. Κρασσάς
Αντιπύραρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γραφείο κας Υπουργού
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού
2. Γραφείο κ. Υπαρχηγού Υποστήριξης
3. Γραφείο κ. Υπαρχηγού Επιχειρήσεων
4. Γραφείο κ. Συντονιστή Υποστήριξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

Γραφείο 3^ο Έκδοσης και Εφαρμογής Πυροσβεστικών
Διατάξεων και Κανονισμών
Ταχ. Δ/ση: Μουρούζη 4
Τ.Κ. 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 213-2157681-4
FAX: 210-7407881
Αριθ. Πρωτ.: 84377 Φ. 701.2

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση Νόμου αναφορικά με την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας»

- ΣΧΕΤ.:**
- α. Ν.4439/2016 (Α' 222)
 - β. Π.Δ. 1224/1981 (Α' 303), όπως ισχύει
 - γ. Β.Δ. 465/1970 (Α' 150), όπως ισχύει
 - δ. Π.Δ. 595/1984 (Α' 218), όπως ισχύει
 - ε. Ν.3897/2010 (Α' 208), όπως ισχύει

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α' 222/2016, δημοσιεύθηκε ο Ν.4439/2016 που αφορά την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων καθώς και την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας. Ειδικότερα:

α. Με το άρθρο 14, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων και αντικαθίσταται το άρθρο 17 των (β) και (γ) σχετικών.

β. Με το άρθρο 15, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, αντικαθίσταται το άρθρο 18 των (β) και (γ) σχετικών και μεταξύ άλλων προβλέπεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό, το πιστοποιητικό πυρασφαλείας που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

γ. Με το άρθρο 16, καθορίζεται η διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων αντικαθίστανται τα άρθρα 19 και 20 των (β) και (γ) σχετικών και μεταξύ άλλων προβλέπεται η εκ της αδειοδοτούσας αρχής επισύναψη στην αίτηση μεταβίβασης χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντιγράφου του πιστοποιητικού πυρασφαλείας από τον φάκελο του πρατηρίου. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το τελευταίο εδ. της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, ο νέος εκμεταλλευτής οφείλει, να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή το νέο πιστοποιητικό πυρασφαλείας υπό την επωνυμία του.

δ. Με το άρθρο 17, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου και αντικαθίσταται το άρθρο 25 του (δ) σχετικού.

ε. Με το άρθρο 18, καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, αντικαθίσταται το άρθρο 26 του (δ) σχετικού και μεταξύ άλλων προβλέπεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό, το πιστοποιητικό πυρασφαλείας που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

στ. Με το άρθρο 19, καταργείται το άρθρο 27 του (δ) σχετικού, αναφορικά με την ανανέωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου.

ζ. Με το άρθρο 20, καθορίζεται η διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου, αντικαθίσταται το άρθρο 28 του (δ) σχετικού και μεταξύ άλλων προβλέπεται η εκ της αδειοδοτούσας αρχής επισύναψη στην αίτηση μεταβίβασης χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον

αιτούντα, αντιγράφου του πιστοποιητικού πυρασφαλείας από τον φάκελο του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το τελευταίο εδ. της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, ο νέος εκμεταλλευτής οφείλει να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή το νέο πιστοποιητικό πυρασφαλείας υπό την επωνυμία του.

η. Με το άρθρο 25, καθορίζεται η διαδικασία διατήρησης λειτουργίας υφιστάμενων και αδειοδότησης νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2801/2000 (Α' 46), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και εκείνων που λειτουργούν σε ισόγειο κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων), και μετά την 10η Δεκεμβρίου 2017 μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων και εφόσον εγκατασταθούν τα ειδικά μέτρα και συσκευές που αναγράφονται στο εν λόγω άρθρο χωρίς ο έλεγχος ή η θεώρηση των σχετικών τεχνικών περιγραφών να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών σας. Επίσης, σύμφωνα με το εδ. (ε) απαιτείται η έκδοση νέου πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

θ. Με το άρθρο 26, καθορίζεται η διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» και προβλέπεται η υποβολή σχετικής αναφοράς στην εκδίδουσα την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου αρχή εκ μέρους της Πυροσβεστικής Αρχής, αιτιολογημένης πρότασης προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας του πρατηρίου, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ορισμένα από τα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας δεν τηρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του (δ) σχετικού και αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 21 του (δ) σχετικού.

ι. Τέλος με το άρθρο 27, προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 9 του (δ) σχετικού, όπου προβλέπεται μείωση των εσωτερικών αποστάσεων ασφαλείας του εξωτερικού μεταλλικού κελύφους των υπόγειων δεξαμενών υγραερίου χωρητικότητας έως και 18μ³ και των συσκευών ή εξαρτημάτων αυτών, όπως αυτές καθορίζονται στις παρ. 4 και 5 του (δ) σχετικού, έως και τα δύο (2) μέτρα, εφόσον ληφθούν προηγουμένως τα μέτρα που αναγράφονται στα εδάφια (α) έως και (ζ), χωρίς ο έλεγχος ή η θεώρηση των σχετικών τεχνικών περιγραφών να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών σας.

2. Παρακαλούμε για τη μελέτη και εφαρμογή των ανωτέρω στις συντρέχουσες περιπτώσεις.


Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.

334-2016



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αθήνα 09/12/2016
Ο Τηματοάρχης Γραμματείας
αλα


Τsampaniannis X. Dimiatrios
Ανθυποπυραγός

Ο Συντονιστής Υποστήριξης
Στέφανος Σπανέας
Υποστράτηγος ΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 του ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 1^ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΚΟΙΝ. : Όπως πίνακας διανομής

Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4
 Ταχ. Κωδ. 106 74 Αθήνα
 Αρ.Τηλ. 2132157681, -7680
 Αρ. FAX 2107407881, -7885

Αριθ. Πρωτ.: 6526 Φ.701.10

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με αμιγώς υγραερίου ή μικτά πρατήρια, σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με αντλίες καυσίμων και πρατήρια υγρών καυσίμων»

ΣΧΕΤ.: α. ΚΥΑ αριθμ. οικ. 46885/3403/2012 (ΦΕΚ Β' 2927)
 β. ΚΥΑ αριθμ. οικ. 46884/3402/2012 (ΦΕΚ Β' 2927)
 γ. Άρθρο 185 Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82)
 δ. Άρθρο 11 Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α' 208) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82)
 ε. Άρθρο 4 Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ Α' 218) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 στ. 71227 Φ.701.10/12-12-2012 Εγκύκλιος ΑΠΣ
 ζ. 17544 Φ.701.2/30-4-2001 Εγκύκλιος ΑΠΣ

1. Σε συνέχεια του παραπάνω (στ) σχετικού και σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α. Σύμφωνα με τις παραγ. 1, 2 και 3 του (γ) σχετικού, η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με αντλίες καυσίμων και πρατηρίων υγρών καυσίμων, είτε λειτουργούντων, είτε νεοϊδρυόμενων, από συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις ή χώρους (π.χ. από εκκλησίες, νοσοκομεία, κλινικές, άσυλα ανιάτων και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως του αριθμού ατόμων, καθώς και από κτίρια ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα 50 άτομα) μειώθηκε από τα 80 μέτρα και ορίστηκε στα 30 μέτρα. Επίσης, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του (γ) σχετικού, οι εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας μικτών ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, είτε λειτουργούντων, είτε νεοϊδρυόμενων, των εδαφίων ε' και στ' της παραγ. 2 του (ε) σχετικού, καθορίστηκαν στα πενήντα (50) μέτρα.

β. Οι παραπάνω (α) και (β) σχετικές, καθορίζουν πρόσθετα προστατευτικά μέτρα για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας:

- ι. Μικτών και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων, από κτίρια και χώρους όπως ορίζονται στα εδάφια δ', ε' και στ' της παραγρ. 2 του (ε) σχετικού και
 - ii. Σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που διαθέτουν αντλίες καυσίμων καθώς και νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης από κτίρια και χώρους, όπως ορίζονται στο εδάφιο α' της παραγρ. 1 του (γ) σχετικού.
- γ. Σύμφωνα με το (δ) σχετικό, η τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ πρατηρίων υγρών καυσίμων και κτιρίων ή χώρων με ποικίλες συγκεκριμένες θεσμοθετημένες

χρήσεις γης, αποτελεί υποχρέωση των πρατηρίων, χωρίς παράλληλα να προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση και των λοιπών χώρων- κτιρίων με διαφορετικές θεσμοθετημένες χρήσεις γης (νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, καταστήματα, χώροι συνάθροισης κοινού κλπ) να τηρήσουν αυτές τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας.

δ. Σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 3 της (α) σχετικής, όπου υφίσταται ή πρόκειται να ιδρυθεί μικτό ή/και αμιγώς υγραερίου πρατήριο σε αποστάσεις μικρότερες όπως αυτές ορίζονται στα εδάφια δ', ε' και στ' της παρ. 2 του (ε) σχετικού και επιτρέπεται από τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής να κατασκευαστεί κτίριο με χρήσεις όπως ορίζονται στα εδάφια δ', ε' και στ' της παρ. 2 του (ε) σχετικού και έως ότου εκδοθεί η άδεια δόμησης για το κτίριο, η λειτουργία του πρατηρίου συνεχίζεται απρόσκοπτα. Μετά την έκδοση άδειας δόμησης του ανωτέρω κτιρίου και προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του πρατηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 1 της (α) σχετικής, θα πρέπει να ληφθούν από τον πρατηριούχο τα πρόσθετα προστατευτικά μέτρα του άρθρου 1 προκειμένου να λάβει νέα άδεια λειτουργίας.

ε. Σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 4 της (β) σχετικής, όπου υφίσταται ή πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο υγρών καυσίμων ή σταθμός αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων και σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων επιτρέπεται από τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής, να κατασκευαστεί κτίριο με χρήσεις όπως ορίζονται στο α' εδάφιο της παρ. 1 του (γ) σχετικού και έως ότου εκδοθεί η άδεια δόμησης για το κτίριο, η λειτουργία του πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτων συνεχίζεται απρόσκοπτα. Μετά την έκδοση άδειας δόμησης του ανωτέρω κτιρίου και προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 1 της (β) σχετικής, θα πρέπει να ληφθούν από τον πρατηριούχο υγρών καυσίμων ή του σταθμού αυτοκινήτων, τα πρόσθετα προστατευτικά μέτρα του άρθρου 1 προκειμένου να λάβει νέα άδεια λειτουργίας.

2. Αναφορικά με το αντικείμενο της πυρασφάλειας, σε ότι αφορά την παρ.2α του άρθρου 1 της (α) σχετικής και την παρ. 2α των άρθρων 1 και 2 της (β) όμοιας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α. Στις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας και εγκυκλίου, δεν προβλέπεται η εκ μέρους των Γραφείων Πυρασφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών έγκριση συστημάτων πυροπροστασίας, αλλά η έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας.

β. Δεν υφίσταται η έννοια γενικού ή ειδικού πίνακα πυρανίχνευσης.

γ. Το σύστημα πυρανίχνευσης ενεργοποιεί οπτική και ηχητική σήμανση σε κάθε περίπτωση.

δ. Δεν υπάρχει σχετική υποδομή για διασύνδεση των συστημάτων πυρανίχνευσης με τους πλησιέστερους πυροσβεστικούς σταθμούς, αλλά η δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

3. Επίσης, σε ότι αφορά την παρ.2β του άρθρου 2 της (β) σχετικής σας γνωρίζουμε ότι από τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίου, δεν προβλέπεται η χειροκίνητη ενεργοποίηση συστημάτων κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων σε χώρους συνεχούς παραμονής ανθρώπων.

4. Σύμφωνα με την παρ. 2η του άρθρου 1 της (α) σχετικής και την παρ. 2ζ των άρθρων 1 και 2 της (β) όμοιας, απαιτείται η υποβολή και έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών σχεδιαγράμματος κατανομής ζωνών αντεκρηκτικότητας (0,1,2), το οποίο θα συνοδεύεται από την κατηγοριοποίηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού του πρατηρίου ή σταθμού ανάλογα με την αντεκρηκτική ζώνη. Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι ο εγκατεστημένος εξοπλισμός σε ότι αφορά την αντεκρηκτική προστασία δεν αφορά μόνο το σύστημα ανίχνευσης και διακοπής αερίων υδρογονανθράκων, η απαίτηση εξέτασης πιστοποιητικών αντεκρηκτικότητας για ανιχνευτή αερίων υδρογονανθράκων αντεκρηκτικού

τύπου ζώνης 0, δεν αφορά τις Υπηρεσίες σας, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι το χορηγούμενο πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας δεν πραγματεύεται ζητήματα ζωνών αντιαεκρηκτικής προστασίας επειδή δεν αφορούν την πυρασφάλεια. Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι η αντιαεκρηκτική προστασία εμπλέκει πληθώρα αλληλοσυνδεόμενων και περίπλοκων προτύπων και οδηγιών.

5. Ύστερα από τα παραπάνω, καθορίζουμε τα εξής:

α. Οι υποβαλλόμενες για έγκριση μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων του αντικειμένου του θέματος, θα πραγματοποιούν κατά περίπτωση αναφορά στις παραγρ. 2α έως 2δ του άρθρου 1 της (α) σχετικής, 2α έως 2γ των άρθρων 1 και 2 της (β) σχετικής, εξαιρουμένης της πιστοποίησης αντιαεκρηκτικότητας του συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων που προαναφέρθηκε, καθώς και στην παρούσα. Υποβαλλόμενες μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας που θα πραγματοποιούν αναφορά σε ζητήματα ζωνών αντιαεκρηκτικής προστασίας, τήρηση οδηγιών Atex κλπ, θα επιστρέφονται ως μη ορθώς συνταχθείσες.

β. Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης να περιλαμβάνει ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς και καπνού και η ενεργοποίηση κάποιου εξ' αυτών, πέραν της ενεργοποίησης οπτικής και ηχητικής σήμανσης, να προκαλεί την αυτόματη κλήση του αριθμού 199, οπότε θα αναγγέλλεται το προηχογραφημένο μήνυμα (αυτόματος τηλεφωνητής) συνεχόμενα και για τουλάχιστον τρεις (3) φορές. Για το ανωτέρω σύστημα θα υποβάλλεται τεχνική περιγραφή. Επίσης, να διασυνδέεται με τις αυτόματες βάνες διακοπής της παρ. 2δ του άρθρου 1 της (α) σχετικής.

γ. Για το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς τοπικής εφαρμογής που εγκαθίσταται επάνω από τις αντλίες καυσίμων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη (ζ) σχετική. Σε ότι αφορά την πυρόσβεση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παρ. 2β του άρθρου 2 της (β) σχετικής, να τοποθετούνται αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ξηρής σκόνης των 6 kg ανά 10 τ.μ., είτε των 12 kg ανά 15 τ.μ.

δ. Για το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης (και διακοπής) εκρηκτικών αερίων ο έλεγχος θα περιορίζεται στην ορθή λειτουργία του (περιλαμβανομένης της λειτουργίας των αυτόματων βανών διακοπής της παρ.2δ του άρθρου 1 της (α) σχετικής) και επιπλέον θα εξετάζεται την ύπαρξη χειροκίνητων βανών της παρ.2δ του άρθρου 1 της (α) σχετικής.

ε. Κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις του αντικειμένου του θέματος, δεν θα ασχολείστε με την εγκατάσταση ή μή των πρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των άλλων μέτρων των (α) και (β) σχετικών.

στ. Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε αμιγώς υγραερίου πρατήρια και μικτά πρατήρια και πρατήρια υγρών καυσίμων έχει οριστεί σε **3 έτη** και στους σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με αντλίες καυσίμων σε **6 μήνες**.

Με εντολή Αρχηγού
Ο Υπαρχηγός

Βασίλειος Παν. Παπαγεωργίου
Αντιστράτηγος ΠΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ/ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων
Τμήμα Γ΄
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Νίκης 4
102 48 ΑΘΗΝΑ
3. Επαγγελματική & Επιστημονική Ένωση
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
Βερανζέρου 15
106 77 ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 1^ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4
Ταχ. Κωδ. 106 74 Αθήνα
Αρ.Τηλ. 2132157681, -7680
Αρ. FAX 2107407881, -7885

Αριθ. Πρωτ.: 53776 οικ. Φ. 701.2

Αθήνα 18 Νοεμβρίου 2010

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΚΟΙΝ: α) Υ.Π.Ε.Κ.Α./ΓΔΠ/ΔΟΚΚ
Μεσογείων & Τρικάλων 36
Τ.Κ. 11526, Αθήνα
β) ΥΥΜ&Δ/ΓΔΜ/ΔΤΟ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
Τ.Κ. 101 91 ΠΑΠΑΓΟΣ
γ) ΥΠΕΣΑ&ΗΔ / ΔΟ&Λ Ο.Τ.Α.
Σταδίου 27,
Τ.Κ. 101 83 ΑΘΗΝΑ
δ) Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Γενναδίου 8 & Ακαδημίας
Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Διόρθωση παροραμάτων»

ΣΧΕΤ.: (α) 47330 οικ. Φ.701.2 / 18-10-2010 διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή Α.Π.Σ. (αναρτημένη στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 4ΙΞ7Ι-2) «Παροχή διευκρινήσεων επί της ορθής εφαρμογής διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε πρατήρια υγρών καυσίμων, κατάργηση διευκρινιστικών-ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών Α.Π.Σ.»

(β) 47615 οικ. Φ.701.2 / 18-10-2010 διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή Α.Π.Σ. (αναρτημένη στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 4ΙΞ7Ι-Γ) «Διευκρινήσεις επί της ορθής εφαρμογής διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας εγκαταστάσεων υγραερίου επαγγελματικής χρήσης-ανάκληση/κατάργηση διευκρινιστικών-ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών Α.Π.Σ.»

1. Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι έχουν επισημανθεί τα κάτωθι παροράματα:

α) Στις παραγράφους 1β και 2β της (α) σχετικής αναγράφεται εκ παραδρομής το άρθρο 14 του ΠΔ 118/2006, αντί του ορθού που είναι το **άρθρο 12** του ίδιου ΠΔ με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 14 του ΒΔ 465/1970 και ΠΔ 1224/1981.

β) Στη (β) σχετική έχει αναγραφεί ως (β) σχετικό η Κ.Υ.Α. 31356/2006 (Β΄1257) «Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων φιαλών υγραερίου στα κτίρια «πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών)», η οποία δεν υφίσταται, αντί της ορθής που είναι η **Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Β΄1257) «Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια «πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών)».**

2. Παρακαλούμε για τις απαραίτητες συσχετίσεις και διορθώσεις._

Με Εντολή Αρχηγού
Ο Διευθυντής

Ιωάννης Θ. Ζάχος
Αντιπύραρχος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 1^ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων
 Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4
 Ταχ. Κωδ. 106 74 Αθήνα
 Αρ.Τηλ. 2132157681, -7680
 Αρ. FAX 2107407881, -7885

Αριθ. Πρωτ.: 47330 οικ. Φ. 701.2

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΚΟΙΝ: 1. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
 & Δικτύων/Γενική Δ/ση Μεταφορών
 Δ/ση Τεχνολογίας Οχημάτων/Τμ. Γ'
 Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
 101 91 ΠΑΠΑΓΟΣ

2. Υπουργείο Εσωτερικών
 Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
 Διακυβέρνησης
 Δ/ση Οργάνωση & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
 Σταδίου 27 101 83 ΑΘΗΝΑ

3. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
 Γενναδίου 8 & Ακαδημίας
 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της ορθής εφαρμογής διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας σε πρατήρια υγρών καυσίμων, κατάργηση διευκρινιστικών-ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών Α.Π.Σ.»

ΣΧΕΤ.: (α) Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ Α' 150)
 (β) Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ Α' 303)
 (γ) Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α' 46)
 (δ) Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α' 119)
 (ε) 38533 Φ. 701.2 /17-10-1994 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή Α.Π.Σ.
 (στ) 23655 Φ.701.4/23-07-1997 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή Α.Π.Σ.
 (ζ) 24041 Φ.701.2/14-07-1998 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή Α.Π.Σ.
 (η) 19178 Φ. 701.24/14-04-2009 διευκρινιστική-ερμηνευτική εγκύκλιος διαταγή Α.Π.Σ.

1. Για την επεξήγηση και ερμηνεία του όρου «ιδιαιτερο διαμέρισμα», καθώς και την αρμοδιότητα ελέγχου τήρησης των καθορισμένων αποστάσεων, μεταξύ στοιχείων πρατηρίων υγρών καυσίμων που εμπίπτουν στις διατάξεις των (α), (β) και (δ) σχετικών και εγκαταστάσεων με χρήση εστίας φλόγας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

α. Στο εδάφιο (ε), παραγ. 3, άρθ. 5 του παραπάνω (β) σχετικού, καθορίζεται ότι εγκαταστάσεις με χρήση εστίας φλόγας θα πρέπει να απέχουν από στοιχεία πρατηρίων υγρών καυσίμων (κέντρο των αντλιών, φρεάτια των δεξαμενών και προβολή των στομιών εξαερώσεως), απόσταση μεγαλύτερη των είκοσι (20) μέτρων. Αυτό αφορά τις υπαίθριες εγκαταστάσεις. Αν οι εστίες πυρός (νοείται με φλόγα) βρίσκονται εντός κτίσματος, τότε η απόσταση αυτή ορίζεται σε (15) μέτρα τουλάχιστον, μετρούμενη από τα αυτά στοιχεία του πρατηρίου μέχρι των πλησιέστερων σημείων των ανοιγμάτων αυτού (όπως θυρών, παραθύρων).

Η προϋπόθεση των (15) μέτρων δεν είναι υποχρεωτική για εστίες εστιατορίων, κλιβάνων αρτοποιείων και λεβητοστασιών κεντρικών θερμάνσεων, εφόσον αυτές εγκαθίστανται εντός

ιδιαίτερου διαμερίσματος, το οποίο δεν έχει άμεση επικοινωνία με το χώρο εγκατάστασης των αντλιών και δεξαμενών καυσίμων του πρατηρίου.

- β.** Η εύφλεκτη φύση των υγρών καυσίμων οφείλεται στην εύκολη εξαερίωσή τους. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως δημιουργούν αναθυμιάσεις που αναμιγνύονται με τον αέρα σε ορισμένες αναλογίες, σχηματίζοντας ένα εύφλεκτο μίγμα που μπορεί ν' αναφλεγεί από οποιαδήποτε εστία ανάφλεξης. Ιδιαίτερα η βενζίνη δίνει αέρια σε χαμηλές θερμοκρασίες (σημείο ανάφλεξης: -45°C).
- Σε χώρους πρατηρίων υγρών καυσίμων είναι δυνατό να δημιουργηθεί επικίνδυνη ατμόσφαιρα εκρηκτικού μίγματος εύφλεκτων αερίων με αέρα, κατά την έκχυση στο έδαφος ή διαρροή καυσίμων, είτε κατά τη διαδικασία πλήρωσης των δεξαμενών από βυτιοφόρο όχημα είτε πλήρωσης ρεζερβουάρ αυτοκινήτων.
- Για τους παραπάνω λόγους, σύμφωνα με την παράγ. 1 άρθ. 14 του (δ) σχετικού που αφορά τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς κατά την λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, μεταξύ άλλων αναφέρονται οι απαγορεύσεις για την αποτροπή δημιουργίας και ανάφλεξης εκρηκτικού μίγματος στους χώρους του πρατηρίου π.χ. παύση λειτουργίας μηχανής αυτοκινήτου κατά την διαδικασία πλήρωσης του ρεζερβουάρ, μη επιτρεπτή χρήση κινητού τηλεφώνου σε ορισμένη ακτίνα, κ.α.
- γ.** Σύμφωνα με την παράγ. 2, άρθρ. 26 του (β) σχετικού, σε περίπτωση λειτουργίας εγκαταστάσεων (εντός των οποίων λαμβάνει χώρα χρήση φλόγας ή αποθήκευση εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλών), που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των προβλεπόμενων από εγκατάσταση λειτουργούντος ή υπό ίδρυση πρατηρίου, διατάσσεται η διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης η οποία ιδρύθηκε μεταγενέστερα.
- δ.** Ο έλεγχος εξάπλωσης της πυρκαγιάς μέσα στο κτίριο, επιδιώκεται με το διαχωρισμό του κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα, τα οποία περικλείονται με δομικά στοιχεία προκαθορισμένου κατά περίπτωση δείκτη πυραντίστασης και έχουν στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς μέσα στο χώρο που εκδηλώθηκε και την οριζόντια ή και κατακόρυφη ανάσχεση της εξάπλωσής της στο υπόλοιπο κτίριο.
- ε.** Σύμφωνα με το άρθ. 16 του (δ) σχετικού οι κατά τόπο υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των αρμοδίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι αρμόδιες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υπεύθυνες για την εποπτεία της ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα καθώς και για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.
- στ.** Εστίες φλόγας συνήθως χρησιμοποιούν για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το άρθ. 41 του Ν. 2218/1994 ΦΕΚ (Α' 90) που αφορά τις αρμοδιότητες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, στην αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων, μεταξύ άλλων ανήκουν η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις καθώς και η αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία υγρών και αερίων καυσίμων. Επίσης, σύμφωνα με το άρθ. 11 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α' 113), αρμόδια Αρχή για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο των άνευ αδείας λειτουργούντων καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι το όργανο που ορίζεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
- ζ.** Η αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προβαίνει στην προέγκριση ίδρυσης καταστήματος προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συντρέχουν ορισμένες

από τις προϋποθέσεις ίδρυσης του συγκεκριμένου καταστήματος αλλά και προς άρση αμφιβολιών σχετικά με το επιτρεπτό ή όχι της ίδρυσης καταστήματος σε συγκεκριμένη θέση. Κατά την αιτιολογική έκθεση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η προέγκριση έχει την έννοια ότι ο Δήμος ή Κοινότητα εξετάζει εάν το αίτημα είναι νόμιμο, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει τη συγκεκριμένη περίπτωση.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, στην κατεύθυνση απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών για την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και σε ότι άπτεται αρμοδιοτήτων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, επανακαθορίζονται τα εξής:
 - α. Ο όρος «ιδιαιτέρο διαμέρισμα» από άποψη αποτροπής κινδύνου έκρηξης, έχει την έννοια της απομόνωσης εστίας φλόγας σε ιδιαίτερο τμήμα, (όχι πυροδιαμερίσματος αφού ο σκοπός δημιουργίας αυτού είναι διαφορετικός), εντός του ευρύτερου χώρου της εγκατάστασης που γίνεται η χρήση της, προκειμένου ν' αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης και εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περίπτωση που ο χώρος της εστίας φλόγας εκτεθεί σε περιβάλλον εν δυνάμει επικίνδυνης ατμόσφαιρας, κατά τη λειτουργία όμορων πρατηρίων υγρών καυσίμων.
 - β. Το εύρος αρμοδιοτήτων των κατά τόπους Γραφείων Πυρασφάλειας σχετικά με τη λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων από άποψη πυροπροστασίας, απορρέει από το άρθ. 14 του (δ) σχετικού και από τα εδάφια 4.1, 4.3, και 4.4 της παρ. 4 του άρθρου 4 του (γ) σχετικού και περιορίζεται στα διαλαμβανόμενα σε αυτά. Συνεπώς, στην περίπτωση που πρόκειται να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για πρατήριο υγρών καυσίμων, μεταγενέστερα της λειτουργίας άλλης εγκατάστασης, η αρμοδιότητα ελέγχου τήρησης των υπόψη αποστάσεων ανήκει στην αδειοδοτούσα Αρχή της εγκατάστασης του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην αδειοδοτούσα Αρχή της εγκατάστασης που θα ιδρυθεί και λειτουργήσει μεταγενέστερα της ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία και διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας της σύμφωνα με το άρθ. 26 του (β) σχετικού, εφόσον οι αποστάσεις είναι μικρότερες των προβλεπόμενων. Η μη τήρηση των αποστάσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (ε), παράγ. 3, του άρθ. 5 του παραπάνω (β) σχετικού και η χρήση εστίας φλόγας εκτός ιδιαίτερου διαμερίσματος, δεν συνιστά λόγο μη χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων ή εγκατάσταση με χρήση φλόγας.
 - γ. Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχου και κατά την κρίση του διενεργούντα αυτόν, διαπιστωθεί προφανής μη τήρηση των εν λόγω αποστάσεων ή ύπαρξη εστίας φλόγας εκτός ιδιαίτερου διαμερίσματος, κατά την έννοια των αναφερομένων στην υπό στοιχείο 1α παράγραφο της παρούσας, θα ενημερώνονται εγγράφως οι φορείς αδειοδότησης και οι εκμεταλλευτές των υπόψη εγκαταστάσεων, επισημαίνοντας παράλληλα το σκοπό και τη σημασία τήρησης των προβλεπόμενων αποστάσεων, όπως παραπάνω έχει εκτεθεί.
3. Με την ανάρτηση της παρούσας στο διαδίκτυο καταργούνται η (ε), (στ), (ζ) και (η) σχετικές και κάθε όμοια που πραγματεύεται και αντιμετωπίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζει η παρούσα, η οποία και θα εφαρμόζεται σε συντρέχουσες περιπτώσεις._

Ο Αρχηγός ΠΣ

Στυλιανός Δ. Στεφανίδης
Αντιστράτηγος ΠΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Διευθύνσεις Α.Π.Σ.

2104-2010.doc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 1ο Πυρ/κών Κανονισμών & Δ/ξεων
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4
Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα
Αρ.Τηλ. (210) 7215852 / 7239786
Αρ. FAX (210) 7239786

Αθήνα 28 Αυγούστου 2003

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΚΟΙΝ. :

Αριθ. Πρωτ.: 45505 Φ.701.2

ΘΕΜΑ: «Αποθήκευση και πώληση φιαλών υγραερίου από πρατήρια υγρών καυσίμων»

ΣΧΕΤ.: α.-

β.- 35846 Φ.701.2/11-7-2003 έγγραφό μας

γ.- 44046/2167/6-8-2003 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών

δ.- 23655 Φ.701.4/23-7-1997 Διαταγή Α.Π.Σ.

ε.- Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ Α' 303)

1.- Με το παραπάνω (δ) σχετικό, σας είχαμε γνωρίσει ότι στις περιπτώσεις που οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων ζητούν πιστοποιητικό πυροπροστασίας για τον χώρο αποθήκευσης των φιαλών υγραερίου, απαιτείται η υποβολή προς έγκριση μελέτης πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ Α' 477) και θα πρέπει να αναφέρονται σ' αυτή τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται για το πρατήριο υγρών καυσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του (ε) σχετικού. Επίσης, καθορίσαμε ότι κατά την αυτοψία για τη χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας θα ελέγχετε και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993 για τις φιάλες υγραερίου.

2.- Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι με το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α' 230) "Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 7 αυτού, νομοθετήθηκε η δυνατότητα ώστε οι κάτοχοι άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων να πωλούν εμφιαλωμένο υγραέριο για οικιακή χρήση.

3.- Με το παραπάνω (α) σχετικό, μας γνώρισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες προκειμένου να χορηγήσουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε πρατήριο υγρών καυσίμων που εμπορεύεται και φιάλες υγραερίου, ζητούν την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας για το χώρο αποθήκευσης φιαλών υγραερίου που βρίσκονται εντός του πρατηρίου, σύμφωνα με την παράγρ. 2β του άρθρου 5 του (ε) σχετικού, δηλαδή των είκοσι (20) μέτρων.

4.- Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών μας γνώρισε, με το (γ) σχετικό, ότι στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η λήψη των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από το άρθρο 5 "αποθήκευση υγραερίου σε φιάλες και φιαλίδια μη επαναπληρούμενα" της ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (Β' 477), χωρίς να επιβάλλονται άλλοι περιορισμοί (αποστάσεις ασφαλείας).

5.- Ύστερα από τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι για την πυροπροστασία του χώρου αποθήκευσης φιαλών υγραερίου εντός των πρατηρίων υγρών καυσίμων, θα απαιτείτε τη λήψη των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και των αποστάσεων ασφαλείας που προβλέπονται από το άρθρο 5 της ΚΥΑ Δ3/14858/1993, χωρίς να επιβάλλεται ο περιορισμός της παραγρ. 2β του άρθρου 5 του Π.Δ. 1224/1981.

Ο Αρχηγός

Παναγιώτης Φούρλας
Αντιστράτηγος ΠΣ

2106-2003

